

Nyilvános WC

Cím

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Web

megközelítés

Akadálymentes megközelítés lehetséges-e?

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól

bejárat

(Akadálymentes) bejárat ajtó szélessége (cm)

Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási időben rendelkezésre áll?

Mosdó és zuhanyzó ajtó szélessége

Kifelé vagy befelé nyílik?

WC magassága (cm)

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a kerekesszékeknek?

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal)

Lehet-e fel/lehajtani őket?

Mosdó magassága

Perem nélküli zuhanyzó van?

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db?

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)?

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban?

Magassága/szélessége/mélysége (cm)

Vészjelző van?

Egyéb szolgáltatások, megjegyzések, javaslatok

Nyilvános WC Déri kertnél

Déri Frigyes sétány / Széchenyi István u. sarok

Belvárosi Községi Ház épületében

épített rámpával megközelíthető a bejárat

86 cm

igen, pénzbedobós ajtó

96 cm

kifelé

52 cm

bal

mindkét oldal

bal fix, jobb felhajtható

82 cm

nincs

van